



適用法規	消防法
油の種類	軽油 (第4類 第2石油類)
寸法	Ø91Lx591Wx1004.5H (内寸法)
材質	SS400
板厚	天板 4.5mm、側板 4.5mm、底板 6.0mm
マンホール	400x400
防錆処理	内面 珪酸水素珪酸塩塗布仕上げ 外面 錆止めの上、指定色鮮色珪酸塩塗布仕上げ (SY7/月平均) 頂面 錆止めの上、指定色鮮色珪酸塩塗布仕上げ (SY7/月平均) 底面 外装・架台 70µm以上
架台	1000H L-65x65x6 L-50x50x6
検査	消防水張り検査
フランジ	JIS10KFF (高さは全て80Hとする)
フロートスイッチ	FEW-SS422N
油面計	LIS-111-B
製作数	1基
質量	本体 約205kg 架台 約125kg
耐震度	1.5G
設置場所	室内設置
基礎	ベタ基礎
備考	アンカーボルト別途

	容量計算
給容量	(0.891x0.591x1.0045)x1000 = 529L
空容量	(529-490)/529x100=7.37%-39L
申請容量	529L-39L = 490L

ノズル仕様			
番号	名称	数量	備考
①	20A給油取付口	1	50A ソケット
②	戻り口	1	15A ソケット
③	送油口	1	15A ソケット
④	ドレン口	1	20A ソケット
⑤	給油口	1	65A SGP
⑥	給油口	1	20A JIS10KFF
⑦	通気口	1	32A ソケット
⑧	側圧式油面計口	1	15A ソケット

発行年月日	内容	日付	承認	検印	納入予定日	設計	管理番号	客先	
								件名	
品名								490L 燃料小出槽 SMT-F490	