



適用法規	消防法
油の種類	
寸法	500×500×650H
材質	SS-400
板厚	蓋板、側板、底板 4.5mm
マンホール	φ300×100H×4.5t
防錆処理	内面：消防水張り検査後、油拭き仕上げ 外面：シアナミド鉛錆止め塗装仕上げ（JIS K 5625） 架台：シアナミド鉛錆止め塗装仕上げ（JIS K 5625）
架台	1000H L-40×40×5
検査	消防水張り検査
フロートスイッチ	
油面計	
製作数	1基
質量	本体約 Kg 架台約 Kg
備考	アンカーボルトは別途

容量計算	
総容量	$(0.5 \times 0.5 \times 0.65) \times 1000 = 162.5L$
空欄率	$(162.5 - 146.25) / 162.5 \times 100 = 10\% \rightarrow 16.25L$
申請容量	$162.5L - 16.25L = 146.25L$

# 三協機工株式会社

改訂	年月日	内容	担当	日付	承認	検閲	納入予定日	設計	管理番号	客先	殿
				日付	日付	図面番号	尺度	品名			
								1/10(A-3)	オイルサービスタンク		
									SST-150		