



適用法規	消防法
油の種類	
申請容量	20000 L
寸法	φ2750×3660H (内寸法)
材質	SS-400
板厚	天板 4.5t 側板 6.0t 底板 9.0t
マンホール	φ500×150H
防錆処理	内面 消防水張り検査後、油拭き仕上げ 外面 錆止め塗装2回塗り仕上げ
液面計	
検査	消防水張り検査
製作数	1基
質量	
備考	屋外設置 アンカーボルトは別途

容量計算	
総容量	$\frac{\pi \times 2.75^2}{4} \times 3.66 \times 1000 = 21728L$
空容量率	$\frac{21728 - 20000}{21728} \times 100 = 7.95\% \dots 1728L$
申請容量	$21728L - 1728L = 20000L$

# 三協機工株式会社

改訂	年月日	内容	担当	日付	承認	検図	設計	管理番号	客先	殿
				日付	図面番号	Sasaki	品名			
							1/30(A-3)			