



油の種類	
申請容量	1950L
寸法	1200×1200×1504H (内寸法)
材質	SS-400
板厚	天板4.5t、側板4.5t、底板4.5t
マンホール	500×500
防錆処理	内面 消防水張り検査後油拭き仕上げ
	外面 錆止め塗装2回塗り仕上げ 架台 錆止め塗装2回塗り仕上げ
液面計	側圧式
フロートスイッチ	
フランジ	100H JIS- kFF
架台	1000H L-65×65×6
検査	消防水張り検査
製作数	1基
質量	本体 約400kg 架台 約185kg
備考	アンカーボルトは別途 屋内設置

容量計算	
総容量	$(1.2 \times 1.2 \times 1.504) \times 1000 = 2165.76L$
空間率	$2165.76 - 1950 / 2165.76 \times 100 = 10\% \dots 215.76L$
申請容量	$2165.76L - 215.76L = 1950L$

三協機工株式会社

改訂	年月日	内容	担当	日付	承認	検図	設計	管理番号	客先	殿
				日付	図面番号	Sasaki	品名	1950L 燃料小出槽 SMT-F1950		
							1/25(A-3)			件名